

表9 建筑装饰技能项目结果评分表（嵌墙柜安装）

赛项名称	建筑装饰技能项目			竞赛模块	施工技能操作-木作作品	
竞赛时间				赛位号		
考核内容	要求/允许误差	配分	检查方法	评分标准	得分	备注
安装位置准确	距墙边尺寸、标高允许误差±3mm	3	观察和尺量	每超 1mm，扣 1 分，扣完为止。		
安装符合要求	预埋件数量（每边至少2处）及位置准确	4	观察和尺量	预埋木砖安装数量、位置不准确1处扣1分，柜体位置不准确本项不得分。		
	预埋件、橱柜安装牢固	3	观察、手扳检查	不正确每处扣 1 分，扣完为止。		
门扇安装	开启灵活，回位正确，安装方向正确，扇、框接缝紧密	6	全面检查	安装方向不正确扣 3 分； 开启不灵活或回位不正确扣 3 分； 接缝不紧密每处扣 1 分，扣完为止。		
合页安装	合页位置，合页槽大小、深度合理，牢固	5	观察	不正确每处扣 1 分，扣完为止。		
五金件安装	齐全、牢固	3	观察、手扳检查	不正确每处扣 1 分，扣完为止。		
立面垂直度	检查3处，取最大值，允许误差2mm	3	1m垂直检查尺	每超 1mm，扣 1 分，扣完为止。		
门、框平行度	检查3处，取最大值，允许误差2mm	3	钢尺	每超 1mm，扣 1 分，扣完为止。		
与墙面平行度	检查4角，取最大差，允许误差1mm	2	钢尺	每超 1mm，扣 1 分，扣完为止。		
总分		32				

评分裁判签字：

日期：