



2018 年全国职业院校技能大赛

“大气环境监测与治理技术”

(高职组)

竞
赛
赛
题

大气环境监测与治理技术赛项专家组

中国·天津

2018 年 5 月

选手在“□”内填写相应信息：

场次：□

工位号：□□

.....装.....订.....线.....

选手须知：

1. 任务完成总分为 100 分，任务完成总时间为 4 小时。其中，技能设计部分操作时间为 1 小时，30 分钟后可提前交卷，1 小时必须交卷。
2. 参赛队应在 4 小时内完成任务书规定内容。比赛时间到，比赛结束，选手应立即停止操作，根据裁判要求离开比赛场地，不得延误。
3. 竞赛试题包含文字及附图、附表。如出现缺页、字迹不清等，立即向裁判提出更换。
4. 在计算机上完成的各种图形文件、系统生成的运行记录或程序文件必须存储到指定的磁盘目录及文件夹下。
5. 中途关闭 MCGS 工程，将导致所设数据无法保存，需再次设定。同时，比赛结束，亦不可关闭 MCGS 工程，如无数据记录，责任自负。
6. 选手提交的试卷用工位号标识，不得出现身份信息。
7. 工作任务由选手自由分配按时完成。但安装或调试未完成的，不得进行通电运行。
8. 比赛中如出现下列情况时另行扣分：
 - (1) 在完成工作任务过程中更换的器件，经裁判检测确认不是人为损坏，由裁判长确定更换；如果确认器件正常，每更换 1 次器件扣 3 分。
 - (2) 比赛现场由于选手误操作，导致设备中的水、有害气体溢出，则每次扣 10 分。
 - (3) 因违规操作而损坏赛场设备及部件扣分标准：PLC 主机、变频器扣 10 分/台，仪表及工量具、传感器等扣 5 分/件，其它设施及系统零部件（除螺丝、螺母、平垫、弹垫外）扣 2 分/个。后果严重的取消竞赛资格。
 - (4) 扰乱赛场秩序，干扰裁判的正常工作扣 10 分，情节严重者，经执委会批准，由裁判长宣布，取消参赛资格。
 - (5) 带电操作，提醒一次不扣分，第二次扣 5 分，最多扣 5 分。
 - (6) 在完成工作任务过程中，因操作不当导致触电扣 10 分。
9. 任务书中需裁判确认的部分，参赛选手须先举手示意，由裁判签字确认后有效。
10. 记录附表中数据用黑色水笔填写，表中数据文字涂改后无效。
11. 以上所有扣分项均必须经过裁判长确认方可扣分。

选手在“□”内填写相应信息：

场次：□

工位号：□□

.....装.....订.....线.....

2018 年全国职业院校技能大赛高职组 “大气环境监测与治理技术”赛项赛题

任务	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								
裁判								
复核								
监督								

任务一、烟气处理系统工艺设计



根据任务书要求和提供的资料完成竞赛平台和相关专业知识的点的了解和掌握，包括烟气处理系统工艺设计、系统控制程序设计的编写等。

（一）CAD 辅助设计

1. 在考试 U 盘中打开名为“ST01.DWG”的文件，将图幅内边长为 400mm*400mm 的方框（代表测定位置的管道截面，不计管道壁厚），根据《锅炉烟尘测试方法》（GB5468-1991）的要求进行分块处理，并标出每个测点到管道壁的距离。（要求测点数为 4 个）

功能要求：

（1）建新图层，命名为“分块线”，设置图层内线型样式，颜色：白色；线型：Continuous；线宽：0.3mm。所有绘制的分块线均置于该图层。

（2）建新图层，命名为“检测点”。将工具栏“格式”中的“点样式”进行编辑：点样式：；点大小：5 单位，并将检测点用表示在该图层。

（3）建新图层，命名为“标注”，设置图层内线型样式，颜色：绿色；线型：Continuous；线宽：0.13mm。选择标注样式：ISO-25，标出每个测点到管道壁的距离。

（4）在给定的 U 盘内，自主建立一个文件夹，并以“场次+工位号”命名。同时，将完成的图纸保存在该文件夹内，命名为：检测点绘制。

2. 在考试 U 盘中打开名为“ST02.DWG”的文件，选择合适的图幅，结

合高效旋风除尘器结构尺寸样图（图1）所示，将图1的内容按1:1转化成标准的CAD图纸，并按实际数据标注。

功能要求：

（1）选择尺寸为：841×1189的标准图幅。

（2）已知筒体直径 $D_c=120\text{mm}$ ，按图1所示计算绘制1:1 CAD图。（备注：无需考虑材料厚度，只将图1数据化处理即可）

①建新图层，命名为“粗实线”，设置图层内线型样式：颜色：白色；线型：Continuous；线宽：0.3mm。将图1中所有粗实线均置于该图层，线长使用计算所得数据。

②建新图层，命名为“虚线”，设置图层内线型样式：颜色：黄色；线型：HIDDEN2；线宽：0.13mm。将图1中所有虚线均置于该图层，并将其线型比例设为0.25。

③建新图层，命名为“中心线”，设置图层内线型样式：颜色：红色；线型：CENTER2；线宽：0.13mm。将图1中所有中心线均置于该图层，并将其线型比例设为0.3。

④建新图层，命名为“标注”，设置图层内线型样式：颜色：绿色；线型：Continuous；线宽：0.13mm。选择标注样式：ISO-25，并按图1所示，用真实数据进行标注。




图1 高效旋风除尘器结构尺寸样图

（3）将完成的图纸保存在“场次+工位号”的文件夹内，命名为：旋

风除尘器。

（二）控制程序设计

1. 根据控制程序表 1，用 STEP 7-Micro/WIN SMART 软件按要求完成程序编写，并将程序保存在“场次+工位号”的文件夹内，程序命名为：发灰控制系统。

表 1 控制程序表

输入信号		输出信号		中间变量	
地址	定义	地址	定义	地址	定义
I0.0	按钮（SB1）	Q0.0	疏松器		
		Q0.1	发灰器		
		Q0.2	输送机		

控制要求：

- （1）第 1 次按下按钮（SB1）时，输送机启动。
- （2）第 2 次按下按钮（SB1）时，疏松器启动。
- （3）第 3 次按下按钮（SB1）时，发灰器启动。
- （4）第 4 次按下按钮（SB1）时，输送机、疏松器和发灰器停止。

2. 根据控制程序表 2，用 STEP 7-Micro/WIN SMART 软件按要求完成程序编写，并将程序保存在“场次+工位号”的文件夹内，程序命名为：引风机启停控制。

表 2 控制程序表

输入信号		输出信号		数据寄存器	
I0.0	点动按钮	Q0.0	引风机		
I0.1	启动按钮（SB1）				
I0.2	停止按钮（SB2）				

控制要求：

- （1）按下点动按钮，引风机启动。抬起点动按钮，引风机停止。（观察引风机旋转方向）
- （2）按下启动按钮（SB1）后，引风机启动。延时 1min 后，引风机停止。
- （3）按下停止按钮（SB2）后，引风机立即停止。

任务二、烟气处理系统部件、管道、传感器安装连接

在“THEMDQ-1 型 大气环境监测与治理技术综合实训平台”平台上，参赛选手根据系统监测点分布图（附图 1），螺旋输送机装配图（附图 2），水泵出口管道安装示意图（附图 3），补气泵管道安装示意图（附图 4），皮托管安装示意图（附图 5），采样枪安装示意图（附图 6）和赛场提供的零部件，完成相应系统的连接与安装。

（一）布袋除尘器系统安装连接

利用提供的布袋、底座、抱箍等相关配件及工具，完成布袋的安装。

功能要求：

1. 根据已有密封圈样式，自行剪齐密封圈，厚度为 5mm，要求无明显缺陷。

2. 滤袋安装数量为 1 个，滤袋安装要笔直牢固，安装后滤袋的高度为 $750\text{mm} \pm 10\text{mm}$ 。

3. 封盖安装数量为 1 个，装在后排中间位置。

4. 安装牢固，工艺美观，密封性好，正确使用螺丝、垫片（弹垫、平垫）、硅胶垫（密封用）、工具等，把检修门、顶封盖等安装完整。

5. 结束运行后，布袋除尘器中箱体的布袋安装板上无明显粉尘堆积。

（二）发尘系统安装连接

参赛选手根据附图 2 以及提供的驱动装置、旋转螺旋轴、轴承、壳体、硅胶垫等相关配件及工具，完成发尘系统的安装与连接。

1. 根据已有密封圈样式，自行剪齐剩余密封圈，厚度统一为 5mm，要求无明显缺陷。

2. 螺旋机构与壳体内表面之间要保证一定的间隙，即正常运行时无摩擦，无死角、无异响。

3. 联轴器固定牢靠，运行时不能有打滑现象。

4. 发尘系统的加料口应朝向布袋除尘器一侧，而疏松电机的接线盒则朝向另一侧。

5. 安装牢固，工艺美观，密封性好，正确使用螺丝、垫片（弹垫、平垫）、硅胶垫（密封用）、工具等。

6. 螺旋输送机主体上所安装的短柄球阀的红色阀柄应朝向设备正后方。

（三）水泵出口管道与补气泵管道的安装连接

参赛选手根据附图 3 和附图 4，完成水泵出口管道与补气泵管道的安装连接。

功能要求：

1. 流量计要求贴面安装，并与平台上流量计支架立档平行。

2. 管道横平竖直，简洁美观。

3. 生料带缠绕要整齐干净，且接头无渗漏现象。

4. 电磁阀的指示方向与流体运动方向一致。

5. 运行时，管路不能与钢架发生碰撞，产生过大杂音。

6. 用 $\Phi 16$ 的PU管完成二氧化硫稀释风管路和碱液池氧化风管路的连接。

要求正确连接构件的进出口，气路顺畅，工艺美观。

（四）传感器和相应测压管路的安装连接

参赛选手根据附图 1、5、6 所提供的监测点分布图和安装图，完成传感器和相应管路的安装连接。并在表 3 压力传感器暂时安装点记录表进行记录。

1. 根据附图 1，将皮托管装于点 0906 处；采样枪装于点 0904 处；温湿度 1 装于点 0701 处；温湿度 2 装于点 0702 处；风速传感器 1 装于点 0403 处；风速传感器 2 装于点 0404 处，压力传感器暂时装于点 0302 处的球阀上；二氧化硫传感器 1 装于点 1003 处。同时，用正确封盖堵好剩余采样口。

功能要求：要求风速传感器的测量点的开口要正对着气流方向，其偏差不得大于 5° ，各传感器要求安装位置正确、牢固，无漏气现象，工艺美观，接线正确。

表 3 压力传感器暂时安装点记录表

安装时间	安装点位	过程裁判签字

2. 根据附图 5，安装好皮托管。要求皮托管安装正确、牢固、密封性好，皮托管测量头的轴线与管道中心线重合，且对着流体流动的方向，其偏差

不得大于 5° 。

3. 根据附图 1，差压传感器 1 检测点 0604 的相对静压；差压传感器 2 检测吸附塔的压降；差压传感器 3 接皮托管，检测点 0906 动压。要求选用合适的硅胶管，正确连接差压传感器的高压与低压接口，气路顺畅，工艺美观。

4. 根据附图 6，安装好采样枪，要求安装正确、牢固、密封性好，采样枪取样头的轴线与管道中心线重合，且对着流体流动的方向（可通过导向杆判断枪口的朝向，其中导向杆要求与枪口朝向一致），其偏差不得大于 5° 。滤筒取放要用镊子，并且不能破裂。

5. 根据附图 6，安装压力传感器，并用 $\Phi 9$ 硅胶管完成采样系统连接，要求安装位置正确、牢固，无漏气现象，工艺美观，接线正确。

任务三、烟气处理系统电源线路设计与连接

根据任务书要求，对各烟气处理设备、相关器件配置的电路系统进行线路连接，确认无误后进行电控柜电源通电检测。（注意：以下 1-5 项必须在电控柜断电的情况下完成，如通电连接，造成触电和器件损坏，由参赛者承担。）

（一）根据 PLC 程序（考试 U 盘：\考试程序\PLC 控制程序），完善 PLC 端口定义表 4。

表 4 PLC 端口定义表

数字量输入定义		数字量输出定义	
I0.0	无定义	Q0.0	
I0.1	无定义	Q0.1	
I0.2	无定义	Q0.2	
I0.3	无定义	Q0.3	
I0.4	无定义	Q0.4	
I0.5	无定义	Q0.5	
I0.6	无定义	Q0.6	
I0.7	无定义	Q0.7	

选手在“□”内填写相应信息：

场次：□

工位号：□□

.....装.....订.....线.....

模拟量输入定义		模拟量输出定义	
AI1+		A01+	
AI1-		A01-	
AI2+		A02+	
AI2-		A02-	
AI3+			
AI3-			
AI4+			
AI4-			
AI5+			
AI5-			
AI6+			
AI6-			
AI7+			
AI7-			
AI8+	无定义		
AI8-	无定义		

（二）电气控制柜的线路连接

根据 PLC 端口定义表完成电气控制柜的线路连接。

要求：导线颜色与插座颜色一致，选取导线长度适中。

（三）熔断芯安装

选择型号正确的熔断芯（RT14-20/10A）装于熔断器中。

要求：型号正确，设备可正常工作。

（四）仪表线路连接

参照附图 7 来完成 pH 在线监测仪、疏松电机和发尘电机的接线（注意颜色和编号）。

要求：编号一致，且连接牢固，同时电极线应过孔连接。

（五）通讯连接

工位号:

9

选手在“□”内填写相应信息：

场次：□

工位号：□□

.....装.....订.....线.....

记录表 6 中签字，由裁判确认后，由裁判长提供完整程序。

表 6 放弃操作记录表

序号	项目	参赛选手签字确认	裁判确认签字
1	无法完成，放弃		

(二) 手动调试

1. 按照污染源→旋风除尘器→布袋除尘器→吸收塔→吸附塔→烟囱的流程，正确地开关阀门。

2. 打开 MCGS 工程(考试 U 盘:\考试程序\MCGS 工程)，下载并进入运行环境。

3. 活性炭吸附塔的最佳空塔速度为 $0.05 \sim 0.5\text{m/s}$ ，为使其在自动条件下能高效工作，将其空速定为 0.39m/s 时的流量，填入弹出的烟气流量控制界面。(活性炭吸附塔的内径尺寸是： $\Phi 297\text{mm}$)

4. 按照监测点分布，在传感器位置选择界面选择正确的安装位置（注意：测压降的差压传感器不用选位置）。截屏，并保存在 U 盘“场次+工位号”的文件夹内，命名为“传感器位置选择”。

5. 按照正确流程，在系统总图界面点击相应阀门图标，完成阀门切换。截屏，并保存在 U 盘“场次+工位号”的文件夹内，命名为“阀门切换”。

6. 在系统调试界面完成设备的单机调试：设置电动调节阀的开度为 65%，并检查器件的运行状况（注意风机转向和水泵气蚀）。截屏，并保存在 U 盘“场次+工位号”的文件夹内，命名为“调节阀开度”。

7. 调节稀释风量为 $3.2\text{m}^3/\text{h}$ ；调节氧化风量为 $0\text{m}^3/\text{h}$ ；调节喷淋泵 1#和 2#的喷淋量为 $4.0\text{L}/\text{min}$ ；吸收塔的反冲流量为 $2.5\text{L}/\text{min}$ 。调节前请裁判评判，并在表 7 中进行记录。

表 7 操作记录表

序号	任务内容	数据计算与记录
1	设置烟气流量 (m^3/h)	
2	手动调试	进行□，未进行□
3	调节稀释风量 (m^3/h)	

选手在“□”内填写相应信息：

场次：□

工位号：□□

.....装.....订.....线.....

4	调节氧化风量 (m^3/h)	
5	调节喷淋泵 1#的喷淋量 (L/min)	
6	调节喷淋泵 2#的喷淋量 (L/min)	
7	调节吸收塔的反冲流量 (L/min)	
8	吸收塔整体液气比 (L/m^3)	
选手签字：		裁判签字：

(三) 设备日常维护

找出四处隐藏故障点，排除故障，完成调试，并填写设备日常维护记录单表 8。(如若放弃某项故障排查，应在放弃确认列的相应格子内填“放弃”二字，并签字)

表 8 设备日常维护记录单

序号	故障点位置	故障现象	解决方案	放弃确认
1				
2				
3				
4				
选手签字：		裁判签字：		

任务五、烟气处理系统整体运行

参赛选手根据现场竞赛设备和任务书要求，利用提供的器件与工具，完成部分传感器的标定和参数设置、碱液和气源的配制、整机自动运行等。

(一) 根据要求完成在线 pH 仪的参数设置和标定

1. 将在线 pH 仪通电预热 30min，预热前和结束后，举手示意裁判，记录开始和结束时间并签字。

2. 配制 pH 值分别为 6.86 和 9.18 的标准缓冲液：将相应 pH 缓冲剂粉末倒入 250ml 容量瓶中，配制成标准溶液，待用。

3. 将在线 pH 仪的运行参数按表 9 设置。

选手在“□”内填写相应信息：

场次：□

工位号：□□

.....装.....订.....线.....

表 9 在线 pH 仪的运行参数设置表

编号	项目		需设的参数
1	测量模式 (Mode)		酸碱度 (pH)
2	测温方式 (Temperature)		自动测温 (ATC)
3	报警设置	Relay-1	关闭功能 (OFF)
4		Relay-2	打开功能 (AUTO), 低位报警 (LO), 限值为 7.4, 迟滞值为 0.2
5	电流输出 (Current)		打开功能 (AUTO), 4mA 对应 0pH, 20mA 对应 14pH

4. 在线 pH 仪标定

(1) 将电极用蒸馏水清洗干净并用滤纸吸干，然后将电极插入标准缓冲液 pH6.86 中进行零点标定。待 BUFFER1 界面的电压数稳定，举手示意裁判，进行记录签字后，存入仪表。

(2) 将电极从标准缓冲液 pH6.86 中取出，清洗干净并用滤纸吸干，然后将电极插入标准缓冲液 pH9.18 中进行斜率标定。待 BUFFER2 界面的电压数稳定，举手示意裁判，进行记录签字后，存入仪表。

(3) 将电极用蒸馏水清洗干净并用滤纸吸干，然后将电极插入标准缓冲液 pH6.86 中进行回测，确认性能正常。

(4) 将电极悬挂于水箱角落，使得电极测量头浸入液体中。(尾部出线处切不可浸入液体中)

(5) 在线 pH 仪标定技能操作过程记入表 10。

表 10 在线 pH 仪标定操作过程记录表

项目	预热起止时间		零点标定电压值	斜率标定电压值	回测 pH 值
pH 仪标定	起:	止:			
签字	选手签字:		裁判签字:		

(二) 模拟污染源的设制

1. 往粉尘罐中加入两漏斗的滑石粉，并依照监控中心上系统总图界面里显示的电机转速，来调节各个调速器，使两者达到一致。并填写模拟污染源设制记录表 11。

选手在“□”内填写相应信息：

场次：□

工位号：□□

.....装.....订.....线.....

2. 打开 SO₂ 气钢瓶，调节安全阀出口压力为 0.03 ± 0.01 Mpa。并填写模拟污染源设制记录表 11。（注意：裁判压力确认后，立即关闭钢瓶瓶阀）

表 11 模拟污染源设制记录表

序号	任务内容	实调数据记录
1	粉尘罐加料次数（次）	
2	设置疏松器运行数值（r/min）	
3	设置发尘器运行数值（r/min）	
4	设置输送器运行数值（r/min）	
5	设置搅拌器运行数值（r/min）	
6	调节安全阀出口压力（Mpa）	
选手签字：		过程裁判签字：

（三）脱硫碱液的配制

1. 观察在线物位计的数值，并记录在表 12 中。（在线物位计的数值精确到小数点后两位）

2. 通过给定的药品试剂和水样数据，在碱液箱内配制 0.012mol/L 的 NaOH 溶液。

3. 用在线 pH 测定仪测定水质中 pH 值，并记录在相应的表 12 中。（pH 值精确到小数点后一位）

表 12 水样原始数据记录表

序号	项目		数值	
1	碱液箱内部底面尺寸（mm）		长：540	宽：400
2	水样深度（m）			
3	水样体积（L）			
4	药剂量（g）			
5	水样 pH 值	理论值		
		实际值		
6	确认签字	参赛者：	裁判员：	

选手在“□”内填写相应信息：

场次：□

工位号：□□

.....装.....订.....线.....

（四）仪器参数设置。

1. 完善变频器参数表 13，并完成变频器的参数设置。

表 13 变频器参数表

序号	参数	参数名称	设置值	备注
1	P1	上限频率（Hz）		
2	P3	电机的额定频率		
3	P117	PU 通讯站号	3	
4	P121	PU 通讯再试次数	9999	
5	P549	协议选择	1	

2. 系统运行前，对照系统调试界面上的监控数据，将下列传感器中检测数据不在-0.5~0.8 之间的进行清零处理（在通电状态并处于零压力受压状态，同时按住 S 键和 Z 键 5s 以上，然后同时释放）。在系统调试界面截屏，并保存在 U 盘“场次+工位号”的文件夹内，命名为“原始数据”。举手示意裁判在表 13 内确认签字。

表 14 传感器调零确认表

序号	传感器名称	零点值
1	1#差压传感器	
2	2#差压传感器	
3	3#差压传感器	
选手确认：		裁判确认：

（五）整机运行

裁判确认时间后，通过监控中心的系统调试界面开启自动运行模式，完成整套系统的自动控制运行。同时，自动运行结束，也需由裁判在表 15 中确认任务完成。

表 15 自动运行起止时间确认表

开始时间		选手签字		裁判签字	
结束时间		选手签字		裁判签字	

任务六、烟气处理系统污染因子监测

根据任务书要求，对各烟气处理设备系统运行过程中污染因子进行监测并记录。注意：必须等自动运行时间超过 5min，系统趋于稳定后，才能对风管内状况进行检测。（相关公式见附录 8）

（一）压力数据监测

在系统调试界面读取点 0604 的相对静压数值和吸附塔的压降数值，截屏，保存在 U 盘“场次+工位号”的文件夹内，命名为“压力监测”，并记录在表 16 中。

表 16 压力监测数据记录表

序号	项目名称	记录时间	数值	
			读取值	实际值
1	测点静压			
2	设备压降			

（二）管道中粉尘浓度监测及数据计算

1. 粉尘采样器的操作使用

- （1）用镊子选取滤筒，用记号笔写上工位号，并将其置于恒温箱中烘 10 分钟，取出称量后待用。
- （2）将滤筒无损地置于采样枪中，连接系统，并保证采样枪的密封性。
- （3）开启粉尘采样器，按照计算结果调节采样流量，并设置采样时间为 20min。
- （4）无损地取出滤筒后，再次进行烘干称量，烘干时间为 10min。
- 以上数据确定后请示裁判并填入表 17 中。

表 17 粉尘采样器操作过程记录表

项目	采样前 滤筒重 量（g）	镊子 取放 滤筒	采样前滤 筒烘干起 止时间	采样流量 （L/min）	采样时间设 置（20min）	采样后滤 筒烘干起 止时间	采样后滤 筒重量 （g）	烟尘浓度 （mg/m ³ ）	滤筒是 否破坏
数据 记录		放 <input type="checkbox"/>	起：		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	起：			是 <input type="checkbox"/>
		取 <input type="checkbox"/>	止：			止：			否 <input type="checkbox"/>
选手签字：					裁判签字：				

2. 记录并计算相关参数，确定采样流量。

(1) 在指定地点，从空盒气压表上读取大气压 B_a 。

(2) 利用温湿度 1 测定采样点温度 t_s 。系统调试界面截屏，并保存在 U 盘“场次+工位号”的文件夹内，命名为“采样点温度 1”。

(3) 利用压力传感器，检测采样点的相对静压 P_s 。系统调试界面截屏，并保存在 U 盘“场次+工位号”的文件夹内，命名为“相对静压 1”。

(4) 利用风速传感器 1，检测采样点风速 V_{s1} 。系统调试界面截屏，并保存在 U 盘“场次+工位号”的文件夹内，命名为“采样点风速”。

(5) 关闭测点 0302 的阀门，将压力传感器移装到粉尘采样组件的短柄球阀上，并打开短柄球阀。分别由压力传感器测得的流量计前压力 P_r 和双金属温度计测得的流量计前温度 t_r ，利用公式计算采样流量 Q' 。系统调试界面截屏，并保存在 U 盘“场次+工位号”的文件夹内，命名为“表前压力”。

以上数据填入表 18 中。

表 18 粉尘采样器数据记录表

项目名称	当地气压 (Pa)	气体含湿量 (%)	采样点温度 (℃)	采样点相对静压 (Pa)	采样点风速 (m/s)	流量计前压力 (Pa)	流量计前温度 (℃)	采样流量 (L/min)
时间记录								
数据记录		4.6						

(三) 管道中气体流量监测及数据计算

1. 在指定地点，从空盒气压表上读取大气压 B_a 。

2. 利用温湿度 2，测定采样点温度 t_s 。系统调试界面截屏，并保存在 U 盘“场次+工位号”的文件夹内，命名为“采样点温度 2”。

3. 利用差压传感器 3，检测皮托管静压侧与大气的压差，来得到采样点的相对静压 P_s 。系统调试界面截屏，并保存在 U 盘“场次+工位号”的文件夹内，命名为“相对静压 2”。

4. 利用差压传感器 3，检测皮托管静压侧与全压侧的压差，来得到采样点的动压 P_{di} ，并根据公式做相关计算（注：毕托管修正系数 K_p 取 1）。系

选手在“□”内填写相应信息：

场次：□

工位号：□□

.....装.....订.....线.....

统调试界面截屏，并保存在 U 盘“场次+工位号”的文件夹内，命名为“采样点动压”。

以上数据填入表 19 中。

表 19 流量监测数据记录表

项目	当地气压 (Pa)	气体含湿量 (%)	采样点温度 (℃)	采样点相对静压 (Pa)	采样点动压 (Pa)	采样点风速 (m/s)	工况流量 (m³/h)	标干流量 (Nm³ 干/h)
时间记录								
数据记录		4.6						


(四) 排放监测与数据计算

系统自动运行 30 分钟后，打开数据存盘界面，截屏保留数据。同时根据截屏数据进行记录、转化及计算，并填好日平均月报表 20。备注：系统自动运行 5 分钟后的数据方为有效数据（有效样本数即有效数据个数），同时燃烧设备为燃气锅炉。（数据存盘界面截屏，并保存在 U 盘“场次+工位号”的文件夹内，命名为“排放监测数据”）


表 20 排放监测日平均报表

排放源工位号：_____		监测日期：_____		基准氧含量：_____		
项目		最大值	最小值	平均值	有效样本数 (个)	日排放总量 (g/d)
颗粒物	排放浓度 (μg/m³)					
	折算浓度 (mg/m³)					
	时排放量 (g/h)					
SO ₂	排放浓度 (ppm)					
	折算浓度 (mg/m³)					
	时排放量 (g/h)					
NO _x	排放浓度 (ppm)					
	折算浓度 (mg/m³)					
	时排放量 (g/h)					
工况流量 (m³ 湿/h)						
标干流量 (Nm³ 干/h)						

附图 1：系统监测点分布图




附图 2：螺旋输送机装配图



工位号: □□

附图 3: 水泵出口管道安装示意图




选手在“□”内填写相应信息:

场次:


工位号: □□

..... 装 订 线

附图 4: 补气泵管道安装示意图




附图 5：皮托管安装示意图



工位号:

.....装.....订.....线.....

附图 7: 仪器接线图



附录 8：计算公式

（一）温度

温度的测定，在一般情况下可只测定中心点温度。本系统配置的测温仪器为铂热电阻和温湿度传感器。

（二）压力

本系统提供的压力检测方式有两种，一种是藉由压力传感器直接测量，另一种是用连接微差压传感器的皮托管进行测量。

（三）压差

两点之间的压力降采用微差压传感器来测量。使用前，应先用小一字螺丝刀校正一下零点，保证在无压差环境下仪表数值为 0Pa。

（四）湿度（含湿量）

烟气湿度的测定可采用干湿球法或冷凝法。其中干湿球法所用仪器为干湿球温度测量装置（注意：本系统配置的温湿度传感器所测湿度为相对湿度，与含湿量不同）。

烟气含湿量的体积百分比按式（8-1）计算

$$X_{sw}(\%) = \frac{P_{bv} - C(t_c - t_b)(B_a + P_b)}{B_a + P_s} \times 100 \quad (8-1)$$

式中： X_{sw} ——烟气含湿量，%；

P_{bv} ——温度为 t_b 时饱和水蒸气压力，Pa；

t_c ——干球温度，℃；

t_b ——湿球温度，℃；

P_b ——通过湿球表面时的烟气表压力，Pa；

P_s ——测定点烟气静压，Pa；

C ——系数，当流过湿球表面的气流速度大于 2.5m/s 时，等于 0.00066；

B_a ——大气压力，Pa。

（五）烟尘浓度

1. 等速采样的流量计算：

$$Q'_r = 0.00047 \times d^2 \times V_s \times \left(\frac{B_a + P_s}{273 + t_s} \right) \times \left[\frac{M_{sd}(273 + t_r)}{B_a + P_r} \right]^{1/2} (1 - X_{sw}) \quad (8-2)$$

式中： Q'_r ——等速采样流量的转子流量计读数，L/min；

d ——采样嘴直径，mm；

V_s ——测点气体流速，m/s；

B_a ——大气压力，Pa；

P_s ——排气静压，Pa；

P_r ——转子流量计前气体压力，Pa；

t_s ——排气温度，℃；

t_r ——转子流量计前气体温度，℃；

M_{sd} ——干排气的分子量，kg/kmol；

X_{sw} ——烟气含湿量，%。

当干排气成分和空气近似时，等速采样流量 Q'_r 按式(8-3)计算：

$$Q'_r = 0.0025 d^2 \times V_s \times \left(\frac{B_a + P_s}{273 + t_s} \right) \times \left[\frac{273 + t_r}{B_a + P_r} \right]^{1/2} (1 - X_{sw}) \quad (8-3)$$

当用普通型采样管采样器测定常温下管道颗粒物浓度时，气体的含湿量和气体成分可忽略不测，等速采样流量按下式简化公式计算：

$$Q'_r = 0.047 \times V_s \times d^2 \quad (8-4)$$

2. 将工况流量换算成标况流量，其计算公式为：

$$Q_r = 0.05 \times Q'_r \times \left[\frac{B_a + P_r}{273 + t_r} \right]^{1/2} = 0.000127 d^2 \times V_s \times (1 - X_{sw}) \times \frac{B_a + P_s}{273 + t_s} \quad (8-5)$$

式中： Q_r ——等速采样流量的标况流量，L/min；

Q'_r ——等速采样流量的转子流量计读数，L/min；

d ——采样嘴直径，mm；

V_s ——测点气体流速，m/s；

B_a ——大气压力，Pa；

P_s ——排气静压，Pa；

P_r ——转子流量计前气体压力，Pa；

.....装.....订.....线.....

t_s ——排气温度，℃；

t_r ——转子流量计前气体温度，℃；

X_{sw} ——烟气含湿量，%。

3. 采样滤筒的增重 $m=g_2-g_1$ (mg)，则烟尘浓度为：

$$C=1000\times\frac{g_2-g_1}{\tau Q_r} \quad (8-6)$$

式中： C ——实测烟尘浓度， mg/m^3 ；

g_2 ——滤筒采样后重量，mg

g_1 ——滤筒采样前重量，mg；

τ ——采样时间，min；

Q_r ——等速采样流量的标况流量，L/min。

(六) 烟气成分测定

1. 各烟气成分的含量采用在线式气体传感器测定。由于部分传感器测定的数值为气体体积浓度 (ppm)，需转化为质量浓度 (mg/m^3)，按公式 (8-7) 计算

$$X=\frac{M}{22.4}\times C\times\frac{273}{273+T}\times\frac{B_a}{101325} \quad (8-7)$$

式中： X ——污染物的质量浓度， mg/m^3 ；

M ——污染物的分子量；

C ——污染物的体积浓度，ppm；

B_a ——大气压力，Pa；

T ——排气温度，℃。

2. 烟气过量空气系数的简化计算式为：

$$\alpha=\frac{21}{21-V_{O_2}} \quad (8-8)$$

式中： α ——过量空气系数；

V_{O_2} ——氧气在烟气中所占的体积百分数。

3. 标准状态下湿烟气密度的计算：

$$\rho_N=\frac{1}{22.4}\left[(M_{O_2}V_{O_2}+M_{CO}V_{CO}+M_{CO_2}V_{CO_2}+M_{N_2}V_{N_2})(1-X_{sw})+M_{H_2O}V_{H_2O}\right] \quad (8-9)$$

.....装.....订.....线.....

式中： ρ_N ——标准状态下湿烟气密度， kg/Nm^3 ；
 M_{O_2} 、 M_{CO} 、 M_{CO_2} 、 M_{N_2} 、 $M_{\text{H}_2\text{O}}$ ——相应气体的分子量；
 V_{O_2} 、 V_{CO} 、 V_{CO_2} 、 V_{N_2} ——相应气体的体积百分数，%。

4. 测量状态下湿烟气的密度计算：

$$\rho_s = \rho_N \frac{273}{101325} \times \frac{B_a + P_s}{273 + t_s} = \rho_N \frac{273}{101325} \times \frac{B_s}{T_s}$$

(8-10)

式中： ρ_s ——测量状态下湿烟气的密度， kg/m^3 ；
 ρ_N ——标准状态下湿烟气密度， kg/Nm^3 湿烟气，一般情况下 P_N 可取 $1.34 \text{ kg}/\text{Nm}^3$ 湿烟气；
 B_a ——测量状态下，烟气所承受的大气压力，Pa；
 P_s ——测量断面内烟气静压，Pa；
 t_s ——测点处的烟温， $^{\circ}\text{C}$ ；
 B_s ——测量断面内烟气绝对压力，Pa；
 T_s ——测点处的绝对温度，K。

(七) 大气污染物基准含氧量排放浓度折算

实测的锅炉烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物的排放浓度，应执行 GB13271-2014 规定，按公式（8-11）折算为基准氧含量排放浓度。各类燃烧设备的基准氧含量按表 9-4 的规定执行。

表 9-4 基准氧含量

编号	锅炉类型	基准氧含量（ O_2 ）/%
1	燃煤锅炉	9
2	燃油、燃气锅炉	3.5

$$\rho = \rho' \times \frac{21 - \varphi(\text{O}_2)}{21 - \varphi'(\text{O}_2)}$$

(8-11)

式中： ρ ——大气污染物基准氧含量排放浓度， mg/m^3 ；
 ρ' ——实测的大气污染物排放浓度， mg/m^3 ；
 $\varphi(\text{O}_2)$ ——基准氧含量；
 $\varphi'(\text{O}_2)$ ——实测的氧含量。

(八) 烟气流速及流量

1. 烟气流速

烟气的流速可由风速传感器直接测得，也可利用皮托管测得的动压来计算。动压计算烟气流速的公式如下：

$$V_{si} = K_p \sqrt{\frac{2P_{di}}{\rho_s}} = 128.9 K_p \sqrt{\frac{(273+t_s)P_{di}}{M_s(B_a + P_s)}} \quad (8-12)$$

当干排气成分与空气近似，排气露点温度在 35 ~ 55℃、排气的绝对压力在 97 ~ 103kPa 之间， V_{si} 可按式 (8-13) 计算：

$$V_{si} = 0.076 K_p \sqrt{(273+t_s)} \times \sqrt{P_{di}} \quad (8-13)$$

对于接近常温、常压条件下 ($t_s=20^\circ\text{C}$, $B_a+P_s=101300\text{Pa}$)，通风管道的空气流速 V_{si} 按式 (8-14) 计算：

$$V_s = 1.29 K_p \sqrt{P_{di}} \quad (8-14)$$

式中： V_{si} ——测量点流速，m/s；

V_s ——常温常压下通风管道的空气流速，m/s；

B_a ——大气压力，Pa；

K_p ——皮托管修正系数；

P_{di} ——测定点烟气动压，Pa；

P_s ——测定点烟气静压，Pa；

ρ_s ——管道内湿气密度，kg/m³ 湿烟气；

M_s ——湿排气的分子量，kg/kmol；

t_s ——排气温度，℃。

2. 烟气流量

(1) 在测定工况下烟气流量的计算：

$$Q = 3600 \times F \times \bar{V}_s \quad (8-15)$$

式中： Q ——测量工况下烟气的流量，m³ 湿烟气/h；

F ——测定断面面积，m²；

\bar{V}_s ——测定断面烟气平均流速，m/s；

(2) 标准状态下湿烟气流量的计算

选手在“□”内填写相应信息：

场次：□

工位号：□□

.....装.....订.....线.....

$$Q_N = 3600 \times F \times \bar{V}_s \times \frac{B_a + P_s}{101325} \times \frac{273}{t_s + 273} \quad (8-16)$$

式中： Q_N ——标准状态下烟气的流量， m^3 湿烟气/h；

F ——测定断面面积， m^2 ；

\bar{V}_s ——测定断面烟气平均流速， m/s ；

B_a ——测量状态下，烟气所承受的大气压力， Pa ；

P_s ——测定断面烟气静压， Pa ；

t_s ——测定断面烟气的平均温度， $^{\circ}\text{C}$ 。

(3) 标准状态下干烟气流量的计算

$$Q'_N = Q_N \times (1 - X_{sw}) \quad (8-17)$$

式中： Q'_N ——标准状态下干烟气的流量， Nm^3 干烟气/h；

Q_N ——标准状态下烟气的流量， Nm^3 湿烟气/h；

X_{sw} ——烟气含湿量， %。

(4) 常温常压条件下，通风管道中的空气流量按下式计算：

$$Q_a = 3600 \times F \times \bar{V}_a \quad (8-18)$$

式中： Q_a ——通风管道中的空气流量， m^3/h 。

选手在“□”内填写相应信息：

场次：□

工位号：□□

.....装.....订.....线.....

2018 年高职组大气环境监测与治理技术赛项评分标准

一级指标	比例	二级指标	分值
烟气处理系统 工艺设计	10%	1. CAD 辅助设计	5
		2. 控制程序设计	5
烟气处理系统 部件、管道、 传感器安装连 接	20%	1. 布袋除尘器系统安装连接	4
		2. 发尘系统安装连接	4
		3. 水泵出口管道与补气泵管道的安装 连接	4
		4. 传感器和测压管路的安装连接	8
烟气处理系统 电源线路连接	10%	1. 完善 PLC 端口定义表	2. 6
		2. 电气控制柜的线路连接	2. 8
		3. 熔断芯安装	0. 2
		4. 仪表线路连接	1. 5
		5. 通讯连接	0. 4
		6. 电压检测	2. 5
烟气处理系统 调试	10%	1. 系统程序完善	3. 2
		2. 手动调试	4. 4
		3. 设备日常维护	2. 4
设备整体运行	20%	1. 在线 pH 仪的参数设置和标定	6
		2. 模拟气源的配制	3
		3. 脱硫碱液的配制	2. 5
		4. 仪器仪表参数设置	4. 5
		5. 整机运行	4
烟气处理系统 污染因子监测	25%	1. 压力数据监测	2. 1
		2. 粉尘浓度监测及数据计算	7. 9
		3. 管道中气体流量监测及数据计算	3. 7
		4. 排放监测与数据计算	11. 3
职业素养	5%	1. 操作不当损坏工具	1
		2. 工作台表面遗留工具、零件	1
		3. 操作结束工具未能整齐摆放	1
		4. 不尊重考场裁判和工作人员	1
		5. 违反竞赛规则	1